



Napáťová sústava: 3+PEN, stried., 50Hz, 230/40V TN-C
Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom:
V normálnej prevádzke - Izolovaním živých častí, krytmi, umiestnením mimo dosah
Pri poruche - samostatným odpojením napájania
Kábel umiestniť v zemi v ochrannej trubke
Uzemnenie: FeZn 4x30 mm

investor/stavebník:	MONTA Žilina s.r.o.	
	Dlhá 586/101	010 09 Žilina

autor projektu:	Ing. Pullmann Peter	
generálny projektant:	Ing. KYPUS Rastislav	
ofice:	K projekt, s.r.o., Holého 11, 010 01 Žilina +421903545821, www.kprojekt.sk, kypus@kprojekt.sk	

kontrolný zodpov. projektant:	Ing. P. Pullmann	AUTORSKÉ PRAVA VYHRADENÉ	
vypracoval:	Ing. P. Pullmann		
katastrálne územie:	Žilina - Bytčica		
parcela číslo:	1327/36, 1328/4, 1328/5, 1327/37		

název stavby:		ZNIŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY MONTA Žilina s.r.o.		
výkres:	SITUÁCIA, PRÍPOJKA NN		dátum:	09/2017
			formát	A4
			stupeň	PSP
			profesia:	ELEKTRO
			mierka:	dis. výkresu:
		1:100		
			sada číslo: Stavebný objekt číslo	
			SO-01	