



ZAČIATOK A UKONČENIE ZATEPLOVACIEHO SYSTÉMU




PREKRÝVANIE VÝSTUŽNEJ MREŽKY




POZNÁMKA: MINIMÁLNE PREKRÝVANIE MEDZI ZATEPLOVACÍM SYSTÉMOM NA BÁZE POLYSTERÉNU (EPS) A ZATEPLOVACÍM SYSTÉMOM NA BÁZE FASÁDNYCH DOSIEK Z MINERÁLNEJ VATY JE 200 mm

SKLADBA TEPELNOIZOLAČNÉHO KONTAKTNÉHO SYSTÉMU



APLIKÁCIA ETICS V SOKLOVEJ ČASŤI



MONTA ŽILINA s.r.o,
Dlhá 586/101, Žilina

DETAILY